

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydy-4x-15-zo-bialy-przewod-instalacyjny-okragly-drut-450750v-kl1-p-321936.html>

YDY 4X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1



Cena brutto	4 217,60 zł
Cena netto	3 428,95 zł
Numer katalogowy	GR_172171010C0100
Kod producenta	605616
Kod EAN	5907802009383
Rozmiar AWG	Inne
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	750V
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	35mm
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	YDY
Żyła uziemiająca	Nie
Napięcie znamionowe U0	450V
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30°C
Bariera ochronna	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.3mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Materiał żyły	Miedź
Żyły skręcone	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał izolacji żyły	PVC
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	5°C

Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Geometria kabla	Okrągły
Kolor izolacji	Biały
Opakowanie kabli	Krażek
Powłoka ołowiana	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Ekran	Nie
Liczba żył	4
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły	Inne
Kształt żyły	Okrągły
Z przewodem ochronnym	Tak
Ciężar	144kg/km
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Do instalacji podziemnych	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak

Opis produktu

Przewody przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod, w oraz na tynku.

Niniejsze wyroby mogą być instalowane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.